

施工现场火灾风险与重大火灾隐患检查单

项目名称: _____

检查日期: _____

检 查 人: _____

一、动火作业管理

序号	检查项目	是否符合要求
1	动火作业未办理动火审批手续※	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2	动火作业人员未持证上岗※	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3	动火现场未配备灭火器材，未设专人监护※	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4	焊接、切割作业周边有易燃可燃物未清理※	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

二、电气安全

序号	检查项目	是否符合要求
5	电气线路私拉乱接，未穿管保护※	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
6	配电箱内堆放杂物，未设置警示标志	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
7	电动工具、照明灯具使用不符合安全电压	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
8	电气线路绝缘层破损、老化※	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
9	临时用电未设置漏电保护装置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

三、易燃可燃材料管理

序号	检查项目	是否符合要求
10	易燃材料未独立存放，未设置禁火标志※	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
11	施工现场违规存放易燃易爆危险品※	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
12	建筑内部装修使用易燃、可燃装饰材料※	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

四、消防设施与通道

序号	检查项目	是否符合要求
13	未设置临时消防水源或消防给水系统不能正常使用 ※	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
14	消防通道、消防车登高操作场地被占用、堵塞※	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
15	未配置灭火器或灭火器失效、数量不足	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
16	未设置应急照明和疏散指示标志※	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
17	安全出口、疏散楼梯被堵塞、封闭※	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

五、生活区与吸烟管理

序号	检查项目	是否符合要求
18	宿舍内使用大功率电器、私拉电线※	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
19	宿舍内使用明火、燃气灶具	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
20	吸烟管理不严，烟头随意丢弃※	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

六、消防管理责任

序号	检查项目	是否符合要求
21	未明确消防安全责任人和管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
22	未制定灭火和应急疏散预案，未组织演练※	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
23	消防控制室值班人员未持证上岗※	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
24	未开展日常防火巡查，无检查记录	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

说明：标有“※”的项目若不符合要求，可能构成《GB 35181—2025》中规定的重大火灾隐患，需立即停工整改并上报。